

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*		
	_____ _____ _____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	
* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь «купе кабины – место нахождения обслуживающего персонала» или диспетчерская связь.	ГОСТ Р 53780 п. 5.5.3.16	До 18.05.2022г.
2	Отсутствует ремонтная телефонная или другая двух сторонняя связь.	ГОСТ Р 53780 п. 5.5.3.17	До 18.05.2022г.
3	Нет освещения шахты.	ГОСТ Р 53780 п. 5.5.6.6	До 18.05.2022г.
4	В машинном помещении нет диэлектрических ковриков.	Инструкция по эксплуатации	До 18.05.2022г.
5	На двери в машинное помещение замок должен открываться снаружи ключом, изнутри без ключа.	ГОСТ Р 53780 п. 5.3.3.8	До 18.05.2022г.
6	Противовес ложится на буфер, вытянулись основные канаты, буфер снят.	ГОСТ Р 53780 п. 5.2.10.2	До 18.05.2022г.
7	Мусор в приямке.	Инструкция по эксплуатации.	До 18.05.2022г.
8	Нет лестницы в приямке.	ГОСТ Р 53780 п. 5.2.11.3	До 18.05.2022г.
9	Вытянулся канат ограничителя скорости, отрегулировать натяжное устройство.	Инструкция по эксплуатации	До 18.05.2022г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Эксперт _____

Испытательный центр
ООО фирма «Инженерный центр»
RA.RU.27ЛХ21

(подпись, штамп)

Чередников В.П.
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____

подпись

/Рамзатов Р.М./
(ФИО)

представитель специализированной

организации _____

подпись

/Мельницкий В.Ю./
(ФИО)